

Объект _____

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик _____

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство _____

(наименование организации)

**ПРОТОКОЛ
осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей
на барабане перед прокладкой**

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Номер барабана	Марка кабеля, сечение, мм ² , напряжение, кВ	Длина кабеля, м	Завод-изготовитель	Дата выпуска	Состояние			Сопротивление изоляции, МОм	Заключение
					барабана и обшивки	наружных витков	герметизирующих заделок		

Сопротивление изоляции замерено мегаометром на напряжение 2500В.

типа _____ заводской _____ № _____

Осмотр и проверку произвел _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Производитель работ _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)